

Les valeurs inscrites dans ce tableau ne sont pas des moyennes horaires mais des valeurs instantanées

HEURES	IMPORTATIONS ET PRODUCTIONS (MW)														CEB (MW)														CLIENTS / SBEE (MW)		CLIENTS / CEET (MW)		OBERVATIONS							
	IMPORTATIONS							PRODUCTIONS CEB							PRODUCT CLIENTS			CHARGES DES INDUSTRIELLES						TOTAL AUXILIAIRE MW	PERTES RESEAU (MW)	CONSO PAR SOURCE :		CONSO PAR SOURCE :												
	VRA/CIE (LAF+DAV+CIN)			TCN (SAK)				PRO-NAN		TAG-LPO COUPLE A:		TOT. PROD CEB SUR:			WACEM		SBEE		CEET		LAFARGE		WACEM			SCAN		SNPT		TOTAL INDUSTRIEL		CONSO SBEE / TCN		CONSO SBEE / VRA	CONSO CEET / TCN	CONSO CEET / VRA				
VRA TOTAL	PART-SBEE VRA	PART-CEET VRA	TCN TOTAL	PART-SBEE TCN	PART-CEET TCN	PART-CEB TCN	PRO-NAN /TCN	PRO-NAN /VRA	PRO-LPO /TCN	PRO-LPO /VRA	PRO-MAG /TCN	PRO-MAG /VRA	PRO-CEB /TCN	PRO-CEB /VRA	PRO-WAC /TCN	PRO-WAC /VRA	PRO-SBEE /TCN	PRO-SBEE /VRA	PRO-CEET /TCN	PRO-CEET /VRA	CONS-LAF /TCN	CONS-LAF /VRA	CONS-WAC /TCN	CONS-WAC /VRA	CONS-SCAN /TCN	CONS-SCAN /VRA	CONS-SNPT /TCN	CONS-SNPT /VRA	CONS-IND /TCN	CONS-IND /VRA	AUX-CEB /TCN	AUX-CEB /VRA	PERTE-CEB /TCN	PERTE-CEB /VRA	CONSO-SBEE /TCN	CONSO-SBEE /VRA	CONSO-CEET /TCN	CONSO-CEET /VRA		
1	43,9	6,65	62,8	-25,25	120,2	81,95	29,1	8,73	33,61	28,9	0	0	0	0	33,61	28,9	0	0	37,5	0	0	39,8	8,7	0	2,7	0	15,6	0	9,4	0	36,4	0	0,12	0,45	5,87	3,15	119,49	6,65	29,13	102,61
24	42,45	-4,41	68,4	-21,59	36,01	34,54	0	1,48	0	59,9	0	0	0	0	59,9	0	0	102	0	70,1	0	8,4	0	7,5	0	8,62	0	6,56	0	31,1	0,12	0,45	1,36	6,80	34,54	97,58	0,00	138,54		
MAXI	135	82	107	-15	122	88	29	12	34	63	0	0	0	0	34	63	0	0	58	106	0	71	9	9	3	8	17	15	10	11	39	36	0	0	6	9	123	145	29	117
MOY.	73	23	76	-25	56	41	11	4	13	49	0	0	0	0	13	49	0	0	15	49	0	58	3	4	1	3	6	6	3	4	14	17	0	0	3	6	56	71	11	133

IMPORTATIONS D'ENERGIE			
TCN		VRA	
PREV.	1440	PREV.	MWh
REAL.	1423 MWh	REAL.	1674 MWh

PRODUCTIONS D'ENERGIE									
Production Contour Global /CEET		Production SBEE		Production TAG-CMG		Production TAG-LPO		Production NAN	
Energie =	1420 MWh	Energie =	1420,90 MWh	Energie =	0,00 MWh	Energie =	0 MWh	Energie =	1485 MWh
Pmax =	73,28 MW à 17:24	Pmax =	103,0 à 16:00	Pmax =	0,00 MW à	Pmax =	0 MW à	Pmax =	62,52 MW à 10:15

BILAN DU RESEAU		POINTE MAXI (MW)
CEB : Pointe instantanée	386 à 19:00	
CEET: OFFRE. heure de pointe	71	
SBEE: OFFRE. heure de pointe	44(PARAS)+100	
TOGO : Puissance maxi jour.	200 à 19:00	
BENN : Puissance maxi jour.	188 à 15:00	

EQUIPES DE QUART :
 00H-06H: TETE et MONTCHO
 06H-18H: BOKO et AMEGBO
 18H-00H: FOFA et MONTCHO

