

RELEVES HORAIRES DES IMPORTATIONS, DES PRODUCTIONS ET DES CHARGES DES CLIENTS DE LA CEB

Les valeurs inscrites dans ce tableau ne sont pas des moyennes horaires mais des valeurs instantanées

HEURES	IMPORTATIONS ET PRODUCTIONS (MW)														CEB (MW)										CLIENTS / SBEE (MW)		CLIENTS / CEET (MW)		OBSERVATIONS										
	IMPORTATIONS							PRODUCTIONS CEB							PRODUCT CLIENTS			CHARGES DES INDUSTRIELLES					TOTAL AUXILIAIRE MW		PERTES RESEAU (MW)		CONSO PAR SOURCE :			CONSO PAR SOURCE :									
	VRAICAE (LAF+DAV+CIN)			TCN (SAK)				NAN COUPLE A:		TAG-LPO COUPLE A:		TAG-CMG COUPLE A:			TOT. PROD CEB SUR:		WACEM	SBEE	CEET	LAFARGE	WACEM	SCAN	SNPT	TOTAL INDUSTRIEL		AUX-CEB	AUX-CEB	PERTE-CEB		PERTE-CEB	CONS-SBEE / TCN	CONS-SBEE / VRA	CONS-CEET / TCN	CONS-CEET / VRA					
	VRA	TOTAL	PART-SBEE / VRA	PART-CEB / VRA	TCN	TOTAL	PART-SBEE / TCN	PART-CEB / TCN	PRO-NAN / TCN	PRO-NAN / VRA	PRO-LPO / TCN	PRO-LPO / VRA	PRO-MAG / TCN	PRO-MAG / VRA	PRO-CEB / TCN	PRO-CEB / VRA	PRO-WAC / TCN	PRO-WAC / VRA	PRO-SBEE / TCN	PRO-SBEE / VRA	PRO-CEET / TCN	PRO-CEET / VRA	CONS-LAF / TCN	CONS-LAF / VRA	CONS-WAC / TCN	CONS-WAC / VRA	CONS-SCAN / TCN	CONS-SCAN / VRA		CONS-SNPT / TCN	CONS-SNPT / VRA	CONS-IND / TCN	CONS-IND / VRA	AUX-CEB / TCN	AUX-CEB / VRA	PERTE-CEB / TCN	PERTE-CEB / VRA	CONS-SBEE / TCN	CONS-SBEE / VRA
1	160,4	6,93	116	37,5	24,68	49,11	0	-24,43	33,8	0	0	0	0	33,75	0	0	0	107	0	0	46,8	3	0	0	9,8	0	16	0	6,2	3	32,2	0,16	0,41	6,16	4,89	155,86	6,93	0,00	162,78
2	159,1	6,79	117	35,5	20,05	44,60	0	-24,55	33,7	0	0	0	0	33,67	0	0	0	106	0	0	47,6	3	0	0	9,9	0	16	0	4,38	3	30,1	0,16	0,41	5,96	4,93	150,83	6,79	0,00	164,38
3	162	7,61	118	36,4	19,88	40,92	0	-21,04	30	0	0	0	0	29,98	0	0	0	108	0	0	47,6	2,9	0	0	9,9	0	16	0	5,21	2,9	31	0,16	0,41	5,87	4,99	148,67	7,61	0,00	165,56
4	140,4	7,76	97,4	35,3	19,67	44,05	0	-24,38	33,4	0	0	0	0	33,36	0	0	0	106	0	0	47,8	2,9	0	0	9,2	0	15	0	6,33	2,9	30,5	0,16	0,41	5,92	4,41	149,74	7,76	0,00	145,16
5	146,7	4,85	114	27,9	18,4	42,93	0	-24,53	33,5	0	0	0	0	33,48	0	0	0	106	0	0	47,2	2,9	0	0	9,1	0	9,6	0	4,07	2,9	22,8	0,16	0,41	5,89	4,78	149,04	4,85	0,00	161,04
6	134,4	6,06	102	26,6	9,84	33,63	0	-23,79	32,4	0	0	0	0	32,41	0	0	0	105	0	0	48,8	3	0	0	9,21	0	9,2	0	3,21	3	21,6	0,16	0,41	5,46	4,51	138,14	6,06	0,00	150,61
7	125,5	6,79	97,2	21,5	16,48	29,17	0	-12,69	18,5	0	0	0	0	18,47	0	0	0	103	0	0	48,2	10,4	0	0	6,77	0	6,8	0	3,21	0,4	16,8	0,16	0,41	5,21	4,38	131,98	6,79	0,00	145,30
8	145,9	7,03	113	26,2	48,22	62,93	0	-14,71	23,9	0	0	0	0	23,88	0	0	0	94,2	0	0	45,7	2,8	0	0	8,84	0	8,8	0	3,34	2,8	21	0,16	0,41	6,21	4,77	157,09	7,03	0,00	158,36
9	152,7	7,9	121	23,4	40,69	64,59	0	-23,90	33,6	0	0	0	0	33,6	0	0	0	101	0	0	47,9	3	0	0	7,53	0	7,5	0	2,81	3	17,9	0,16	0,41	6,54	5,10	165,56	7,90	0,00	169,25
10	159,6	7,81	128	24,1	41,91	65,95	0	-24,04	33,9	0	0	0	0	33,89	0	0	0	101	0	0	48,3	3,1	0	0	7,79	0	7,8	0	2,85	3,1	18,4	0,16	0,41	6,59	5,29	166,85	7,81	0,00	175,95
11	167,5	8,71	130	28,5	51,89	75,87	0	-23,98	33,6	0	0	0	0	33,62	0	0	0	88,1	0	0	46,9	3	0	0	8,51	0	8,5	0	5,67	3	22,7	0,16	0,41	6,48	5,36	164,01	8,71	0,00	177,21
12	165,4	8,05	130	27,8	19,73	44,15	0	-24,42	33,7	0	0	0	0	33,7	0	0	0	108	0	0	43,2	3,1	0	0	10,2	0	8,5	0	3,45	3,1	22,2	0,16	0,41	6,02	5,21	152,44	8,05	0,00	172,74
13	162,3	7,57	126	28,8	19,24	42,99	0	-23,75	32,8	0	0	0	0	32,82	0	0	0	104	0	0	50,3	3,1	0	0	10,4	0	8,5	0	4,14	3,1	23,1	0,16	0,41	5,80	5,30	146,92	7,57	0,00	176,33
14	155,8	6,81	125	23,8	31,42	54,80	0	-23,38	32,9	0	0	0	0	32,91	0	0	0	104	0	0	50,5	3,1	0	0	9,5	0	7,7	0	0,91	3,1	18,1	0,16	0,41	6,27	5,26	158,73	6,81	0,00	175,69
15	146,2	7,45	114	24,9	41,02	64,12	0	-23,10	33	0	0	0	0	32,98	0	0	0	103	0	0	43	3,1	0	0	7,4	0	7,7	0	4,61	3,1	19,7	0,16	0,41	6,62	4,73	167,55	7,45	0,00	156,89
16	170,8	7,88	135	28	40,21	63,47	0	-23,26	33	0	0	0	0	33,01	0	0	0	103	0	0	51,6	3	0	0	10,4	0	7,9	0	3,74	3	22	0,16	0,41	6,59	5,60	166,89	7,88	0,00	186,54
17	137,3	8,87	100	28	37,16	60,44	0	-23,28	33,1	0	0	0	0	33,07	0	0	0	105	0	0	51,4	3,1	0	0	10,6	0	7,9	0	4,52	3,1	23	0,16	0,41	6,53	4,63	165,26	8,87	0,00	151,70
18	172,3	10,2	131	30,9	51,99	74,54	0	-22,55	32,9	0	0	0	0	32,85	0	0	0	104	0	0	58	3,1	0	0	9,9	0	7,8	0	7,01	3,1	24,7	0,16	0,41	7,04	5,75	178,27	10,2	0,00	189,24
19	173,6	10,8	132	30,3	55,65	78,19	0	-22,54	33,1	0	0	0	0	33,06	0	0	0	103	0	0	59,9	3,2	0	0	11,2	0	6,8	0	5,98	3,2	24	0,16	0,41	7,15	5,85	181,08	10,8	0,00	192,36
20	173,7	10,3	134	29,5	52,14	75,61	0	-23,47	33,8	0	0	0	0	33,8	0	0	0	103	0	0	57,6	3,1	0	0	10,3	0	6,8	0	6,15	3,1	23,3	0,16	0,41	7,07	5,81	178,93	10,26	0,00	191,54
21	166,5	9,07	130	27,4	50,4	72,98	0	-22,58	32,8	0	0	0	0	32,8	0	0	0	106	0	0	59,1	3	0	0	10	0	6,8	0	4,43	3	21,3	0,16	0,41	7,06	5,71	178,68	9,07	0,00	189,16
22	163,8	8,59	125	29,8	51,54	74,26	0	-22,72	33,1	0	0	0	0	33,05	0	0	0	107	0	0	58,3	3	0	0	9,5	0	6,8	0	7,5	3	23,8	0,16	0,41	7,17	5,54	181,54	8,59	0,00	183,70
23	158,7	6,89	120	32,3	33,57	57,04	0	-23,47	33	0	0	0	0	32,97	0	0	0	103	0	0	58,5	3	0	0	10,7	0	6,9	0	8,95	3	26,5	0,16	0,41	6,34	5,33	160,44	6,89	0,00	177,97
24	145,8	7,23	109	30	27,89	51,38	0	-23,49	33	0	0	0	0	32,97	0	0	0	106	0	0	59,6	3,1	0	0	10,8	0	6,9	0	6,82	3,1	24,5	0,16	0,41	6,22	5,05	157,52	7,23	0,00	168,18
MAXI	174	11	135	37	56	78	0	-13	34	0	0	0	0	34	0	0	0	108	0	0	60	3	0	0	11	0	16	0	9	3	32	0	0	7	6	182	11	0	117
MOY.	156	8	120	29	35	57	0	-22	32	0	0	0	0	32	0	0	0	104	0	0	51	3	0	0	10	0	9	0	5	3	24	0	0	6	5	161	8	0	169

IMPORTATIONS D'ENERGIE	
TCN	VRA
PREV. 5928	PREV. 3192 MWh
REAL. 908 MWh	REAL. 3395 MWh

PRODUCTIONS D'ENERGIE					
Production Contour Global /CEET		Production SBEE		Production TAG-CMG	Production NAN
Energie =	1265 MWh	Energie =	2389,02 MWh	Energie =	0,00 MWh
Pmax =	62,80 MW à 18:12	Pmax =	106,6 à 3:00	Pmax =	0 MW à
				Pmax =	0 MW à
				Pmax =	33,89 MW à 10:00

BILAN DU RESEAU		POINTE MAXI (MW)	
CEB : Pointe instantanée	425	à	19:00
CEET : OFFRE. heure de pointe	60		
SBEE : OFFRE. heure de pointe	(PARAS) + 102,89		
TOGO : Puissance maxi journ.	216	à	19:00
BENIN : Puissance maxi journ.	195	à	19:00

EQUIPES DE QUART :
00H-06H: TETE et TAGBA
06H-18H: MONTCHO et BOKO
18H-00H: AMEGBO et MONTCHO

