

Les valeurs inscrites dans ce tableau ne sont pas des moyennes horaires mais des valeurs instantanées

HEURES	IMPORTATIONS ET PRODUCTIONS (MW)																		CEB (MW)										CLIENTS / SBEE (MW)		CLIENTS / CEET (MW)		OBERVATIONS								
	IMPORTATIONS									PRODUCTIONS CEB									PRODUCT CLIENTS			CHARGES DES INDUSTRIELLES						TOTAL AUXILIAIRE MW		PERTES RESEAU (MW)		CONSO PAR SOURCE		CONSO PAR SOURCE							
	VRAICIE (LAF+DAV+CIN)			TCN (SAK)			NAN COUPLE A:			TAG-LPO COUPLE A:			TAG-CMG COUPLE A:			TOT. PROD CEB SUR:			WACEM		SBEE	CEET	LAFARGE		WACEM		SCAN		SNPT		TOTAL INDUSTRIEL			PERTE-CEB		PERTE-CEB		CONS-SBEE / TCN	CONS-SBEE / VRA	CONS-CEET / TCN	CONS-CEET / VRA
	VRA TOTAL	PART-SBEE / VRA	PART-CEET / VRA	TCN TOTAL	PART-SBEE / TCN	PART-CEET / TCN	PRO-MAN / TCN	PRO-NAN / VRA	PRO-LPO / TCN	PRO-LPO / VRA	PRO-MAG / TCN	PRO-MAG / VRA	PRO-CB / TCN	PRO-CB / VRA	PRO-SUR / TCN	PRO-SUR / VRA	PRO-WAC / TCN	PRO-WAC / VRA	PRO-SBEE / TCN	PRO-SBEE / VRA	PRO-CEET / TCN	PRO-CEET / VRA	CONS-LAF / TCN	CONS-LAF / VRA	CONS-WAC / TCN	CONS-WAC / VRA	CONS-SCAN / TCN	CONS-SCAN / VRA	CONS-SNPT / TCN	CONS-SNPT / VRA	CONS-IND / TCN	CONS-IND / VRA		AUX-CEB / TCN	AUX-CEB / VRA	PERTE-CEB / TCN	PERTE-CEB / VRA	CONS-SBEE / TCN	CONS-SBEE / VRA	CONS-CEET / TCN	CONS-CEET / VRA
1	37,29	-29,9	59,4	7,885	60,55	58,42	20,9	-18,74	27,7	22,6	0	0	0	27,67	22,6	0	0	108	0	57,9	3,1	0	2,6	0	0	15,9	0	8,47	5,7	24,4	0,13	0,44	3,11	5,65	58,42	78,06	20,87	117,21			
2	38,87	-34,8	64,5	9,215	52,78	57,47	15	-19,72	28,3	22,7	0	0	0	28,28	22,7	0	0	109	0	58	3	0	2,6	0	0	17,3	0	8,51	5,6	25,8	0,13	0,44	2,84	5,68	57,47	73,92	15,03	122,42			
3	21,5	-32,3	50,2	3,608	58,94	55,42	18,6	-15,12	23,9	23,3	0	0	0	23,85	23,3	0	0	108	0	57,8	3,2	0	2,5	0	0	17,2	0	3,95	5,7	21,2	0,13	0,44	2,90	5,33	55,42	75,86	18,65	108,06			
4	12,34	-30,9	46,6	-3,361	55,33	33,07	17,7	4,59	26,4	23,7	0	0	0	26,42	23,7	0	0	108	0	58	3,3	0	2,5	0	0	10,6	0	3,98	28,9	14,6	0,13	0,44	1,98	5,27	33,07	77,32	17,68	104,56			
5	15,06	-37,6	51,4	1,231	55,99	57,32	19,1	-20,43	29	23,7	0	0	0	28,95	23,7	0	0	107	0	56,4	3	0	2,4	0	0	15,2	0	4,15	5,4	19,4	0,13	0,44	2,99	5,13	57,32	69,28	19,10	107,80			
6	12,25	-35,9	47,5	0,569	41,34	44,61	18	-21,30	29,2	23,8	0	0	0	29,18	23,8	0	0	107	0	56,4	3,1	0	2,2	0	0	15,5	0	3,34	5,3	18,9	0,13	0,44	2,45	5,07	44,61	70,98	18,04	103,95			
7	8,86	-33,3	43,4	-1,284	44,67	47,25	17,9	-20,49	29,2	23,9	0	0	0	29,16	23,9	0	0	103	0	55,7	3,4	0	2,6	0	0	15,3	0	2,4	6	17,7	0,13	0,44	2,55	4,53	47,25	57,01	17,90	99,10			
8	16,01	-23,5	41,3	-1,753	49,48	51,26	18,1	-19,88	29	23,8	0	0	0	29,02	23,8	0	0	88	0	55,5	3,4	0	2,9	0	0	15,4	0	1,56	6,3	16,9	0,13	0,44	2,71	4,68	51,26	64,52	18,10	96,79			
9	12,51	-23	36,5	-0,988	54,77	55,11	19,3	-19,69	29,1	23,8	0	0	0	29,13	23,8	0	0	93,7	0	55	3,3	0	3,1	0	0	16,1	0	1,56	6,4	17,7	0,13	0,44	2,91	4,70	55,11	70,64	19,35	91,57			
10	22,65	-24,2	47,4	-0,539	53,07	54,18	18,9	-19,97	29,3	23,7	0	0	0	29,26	23,7	0	0	85,2	0	55,9	3,3	0	3	0	0	16,4	0	1,56	6,3	17,9	0,13	0,44	2,86	4,76	54,18	60,98	18,87	103,27			
11	24,76	-20,1	45,5	-0,683	51,53	48,92	22,3	-19,67	29,2	23,9	0	0	0	29,18	23,9	0	0	85,9	0	55,5	3,6	0	3	0	0	16,3	0	1,56	6,6	17,9	0,13	0,44	2,79	4,84	48,92	65,88	22,28	101,00			
12	29,69	-19,5	47,7	1,525	47,28	48,21	19	-19,92	29,2	23,9	0	0	0	29,18	23,9	0	0	86,9	0	55,9	3,6	0	2,9	0	0	16,2	0	3,76	6,5	20	0,13	0,44	2,63	4,95	48,21	67,38	18,99	103,59			
13	31,89	-18	46,9	2,937	49,03	50,63	18,4	-20,01	29,3	24	0	0	0	29,34	24	0	0	87,6	0	55,6	3,6	0	2,9	0	0	17,1	0	4,39	6,5	21,5	0,13	0,44	2,70	4,99	50,63	69,60	18,42	102,51			
14	27,63	-17,4	43,7	1,308	49,35	50,32	18,9	-19,86	29,3	24,1	0	0	0	29,3	24,1	0	0	88,9	0	55,2	3,7	0	2,9	0	0	16,9	0	3,1	6,6	20	0,13	0,44	2,71	4,94	50,32	71,56	18,90	98,83			
15	21,44	-17,9	40,3	-0,965	50,86	51,97	18,6	-19,74	29,5	24	0	0	0	29,53	24	0	0	91,7	0	55,2	4,1	0	2,8	0	0	16,3	0	1,47	6,9	17,7	0,13	0,44	2,76	4,90	51,97	73,81	18,63	95,46			
16	29,7	-12,9	43,8	-1,123	57,99	56,83	21,2	-20,02	29,3	24	0	0	0	29,3	24	0	0	83,9	0	56	3,3	0	2,8	0	0	16	0	1,47	6,1	17,5	0,13	0,44	3,05	4,95	56,83	70,96	21,18	99,73			
17	27,5	-15,3	42,7	0,072	57,86	56,38	21,2	-19,70	29,2	24	0	0	0	29,16	24	0	0	89,8	0	56,4	3,5	0	2,8	0	0	17,1	0	1,47	6,3	18,6	0,13	0,44	3,04	5,03	56,38	74,58	21,18	99,07			
18	46,54	-10	54,4	2,12	79,66	72,40	23,7	-16,46	29,6	24	0	0	0	29,36	24	0	0	86,7	0	56	3,7	0	5,3	0	0	17,2	0	3,09	9	20,3	0,13	0,44	3,77	5,42	72,40	76,71	23,72	110,43			
19	87,97	5,12	76	6,849	86,62	77,10	26,8	-17,28	29,2	23,9	0	0	0	29,19	23,9	0	0	81,7	0	58,6	3,5	0	4,2	0	0	15,8	0	8,1	7,7	23,9	0,13	0,44	4,08	6,41	77,10	86,85	26,81	134,63			
20	78,77	2,17	72,7	3,913	86,38	77,00	26,8	-17,43	29,2	23,9	0	0	0	29,23	23,9	0	0	85,4	0	59	3,2	0	4,4	0	0	15,9	0	5,06	7,6	21	0,13	0,44	4,07	6,34	77,00	87,52	26,81	131,66			
21	73,93	-2,07	73	3,038	79,05	71,02	26,3	-18,29	29,3	23,9	0	0	0	29,34	23,9	0	0	88,2	0	58,5	3,1	0	4	0	0	15,9	0	4,26	7,1	20,2	0,13	0,44	3,82	6,30	71,02	86,16	26,32	131,44			
22	52,43	-7,07	56,9	2,629	68,21	63,17	23,5	-18,46	29,3	23,9	0	0	0	29,28	23,9	0	0	88,3	0	58,7	3,4	0	3,9	0	0	16,1	0	4,26	7,3	20,4	0,13	0,44	3,40	5,70	63,17	81,21	23,49	115,60			
23	41,91	-14,8	53,4	3,31	60,32	56,02	21,2	-16,87	29,1	23,9	0	0	0	29,12	23,9	0	0	90,1	0	58,4	3,7	0	5,7	0	0	16,1	0	5,25	9,1	21,4	0,13	0,44	3,02	5,42	56,02	75,28	21,17	111,85			
24	28,9	-19,8	45,4	3,348	53,87	52,89	18,2	-17,19	29,3	23,9	0	0	0	29,3	23,9	0	0	90,2	0	58,5	3,6	0	5,6	0	0	16,5	0	5,23	9,2	21,8	0,13	0,44	2,78	5,05	52,89	70,34	18,18	103,87			
MAXI	88	5	76	9	87	77	27	5	30	24	0	0	0	30	24	0	0	109	0	59	4	0	26	0	0	17	0	9	29	26	0	0	4	6	77	88	27	135			
MOY.	34	-19	52	2	59	57	21	-18	29	24	0	0	0	29	24	0	0	93	0	57	3	0	5	0	0	16	0	4	8	20	0	0	3	5	57	73	21	109			

IMPORTATIONS D'ENERGIE	
TCN	VRA
PREV. 5928	PREV. 3192 MWh
REAL. 1418 MWh	REAL. 854 MWh

PRODUCTIONS D'ENERGIE					
Production Contour Global /CEET		Production SBEE		Production TAG-CMG	
Energie = 1389 MWh	Energie = 2221,80 MWh	Energie = 0,00 MWh	Energie = 0 MWh	Energie = 1279 MWh	
Pmax = 61,19 MW à 20:16	Pmax = 107,1 MW à 0:00	Pmax = 0,00 MW à	Pmax = 0 MW à	Pmax = 53,56 MW à 15:00	

BILAN DU RESEAU		POINTE MAXI (MW)	
CEB : Pointe instantanée	368	à	19:00
CEET : OFFRE. heure de pointe	59		
SBEE : OFFRE. heure de pointe	60(PARAS)+81,73		
TOGO : Puissance maxi jour.	195	à	19:00
BENIN : Puissance maxi jour.	174	à	20:00

EQUIPES DE QUART :
00H-06H: MONTCHO et BOKO
06H-18H: AMEGBO et MONTCHO
18H-00H: ATCHADE et BAH

