

Les valeurs inscrites dans ce tableau ne sont pas des moyennes horaires mais des valeurs instantanées

HEURES	IMPORTATIONS ET PRODUCTIONS (MW)																	CEB (MW)														CLIENTS / SBEE (MW)		CLIENTS / CEET (MW)		OBERVATIONS							
	IMPORTATIONS							PRODUCTIONS CEB							PRODUCT CLIENTS			CHARGES DES INDUSTRIELLES							TOTAL AUXILIAIRE MW		PERTES RESEAU (MW)		CONSO PAR SOURCE		CONSO PAR SOURCE												
	VRAICIE (LAF+DAV+CN)				TCN (SAK)			NAN COUPLE A:		TAG-LPO COUPLE A:			TAG-CMG COUPLE A:		TOT. PROD CEB SUR:		WACEM		SBEE	CEET	LAFARGE		WACEM		SCAN		SNPT		TOTAL INDUSTRIEL		PERTE-CEB		PERTE-CEB		SONS-SBEE / TCN		SONS-SBEE / VRA		CONS-CEET / TCN		CONS-CEET / VRA		
	VRA TOTAL	PART-SBEE / VRA	PART-CEET / VRA	PART-CEB / VRA	TCN TOTAL	PART-SBEE / TCN	PART-CEET / TCN	PART-CEB / TCN	PRO-NAN / TCN	PRO-NAN / VRA	PRO-LPO / TCN	PRO-LPO / VRA	PRO-MAG / TCN	PRO-MAG / VRA	PRO-CBG / TCN	PRO-CBG / VRA	PRO-WAC / TCN	PRO-WAC / VRA	PRO-SBEE / TCN	PRO-SBEE / VRA	PRO-CEET / TCN	PRO-CEET / VRA	CONS-LAF / TCN	CONS-LAF / VRA	CONS-WAC / TCN	CONS-WAC / VRA	CONS-SCAN / TCN	CONS-SCAN / VRA	CONS-SNPT / TCN	CONS-SNPT / VRA	CONS-IND / TCN	CONS-IND / VRA	AUX-CEB / TCN	AUX-CEB / VRA	PERTE-CEB / TCN		PERTE-CEB / VRA	SONS-SBEE / TCN	SONS-SBEE / VRA	CONS-CEET / TCN	CONS-CEET / VRA		
1	99,9	5,34	83,9	10,62	41,36	60,90	0	-19,54	25,6	31,2	0	0	0	0	25,55	31,2	0	0	62,1	0	54,4	3,5	0	0	10	0	15	0	10,4	3,5	35,4	0,1	0,47	2,41	5,93	60,90	67,39	0,00	138,30				
2	91,83	1,88	80	9,987	45	65,35	0	-20,35	26,3	32,1	0	0	0	0	26,33	32,1	0	0	64,9	0	54,9	3,3	0	0	10	0	16	0	9,79	3,3	35,8	0,1	0,47	2,58	5,81	65,35	66,80	0,00	134,82				
3	88,23	0,74	78,9	8,589	39,87	60,65	0	-20,78	26,7	32,6	0	0	0	0	26,68	32,6	0	0	64,9	0	54,7	3,4	0	0	9,9	0	15,2	0	9,89	3,4	35	0,1	0,47	2,40	5,74	60,65	65,67	0,00	133,57				
4	82,93	0,72	75	7,213	40,86	61,61	0	-20,75	26,7	32,7	0	0	0	0	26,68	32,7	0	0	64,9	0	55,3	3,4	0	0	11,2	0	14,7	0	7,91	3,4	33,8	0,1	0,47	2,43	5,64	61,61	65,65	0,00	130,26				
5	100,4	9,4	85,3	5,703	42,98	63,03	0	-20,05	25,9	31,6	0	0	0	0	25,94	31,6	0	0	55,2	0	43,9	3,3	0	0	11,2	0	14,7	0	5,44	3,3	31,3	0,1	0,47	2,49	5,58	63,03	64,63	0,00	129,19				
6	101,6	7,1	84,6	9,897	38,39	63,00	0	-24,61	30,8	25,2	0	0	0	0	30,8	25,2	0	0	54,7	0	50,1	3,6	0	0	8,5	0	15,9	0	4,62	3,6	29	0,1	0,47	2,49	5,66	63,00	61,80	0,00	134,61				
7	79,21	2,79	66,8	9,644	34,68	59,28	0	-24,60	30,6	25	0	0	0	0	30,64	25	0	0	59	0	55,3	3,6	0	0	6,8	0	15,9	0	6,2	3,6	28,9	0,1	0,47	2,34	5,30	59,28	61,76	0,00	122,04				
8	88,33	1,49	77,4	9,425	42,28	66,39	0	-24,11	30,5	25	0	0	0	0	30,53	25	0	0	67,2	0	54,1	3,7	0	0	7,6	0	14,3	0	6,37	3,7	28,2	0,1	0,47	2,62	5,77	66,39	68,65	0,00	131,48				
9	98,63	0,44	85,3	12,93	40,83	64,92	0	-24,09	30,4	25	0	0	0	0	30,36	25	0	0	70,4	0	55,2	3,6	0	0	10,2	0	15,8	0	5,41	3,6	31,4	0,1	0,47	2,56	6,09	64,92	70,84	0,00	140,45				
10	95,04	-8,68	92,3	11,39	37,59	62,04	0	-24,45	30,4	25	0	0	0	0	30,4	25	0	0	68	0	55,5	3,4	0	0	10,2	0	15,9	0	3,85	3,4	30	0,1	0,47	2,45	5,97	62,04	59,27	0,00	147,86				
11	95,39	-2,12	92,8	4,67	40,52	64,74	0	-24,22	30,5	25	0	0	0	0	30,48	25	0	0	66,2	0	55,9	3,6	0	0	5,3	0	15,7	0	2,13	3,6	23,1	0,1	0,47	2,56	6,13	64,74	64,05	0,00	148,77				
12	95,41	-9,26	102	2,359	46,12	69,97	0	-23,85	30,3	25	0	0	0	0	30,32	25	0	0	69,3	0	46,3	3,6	0	0	5,7	0	14,6	0	0,64	3,6	20,9	0,1	0,47	2,76	6,01	69,97	60,07	0,00	148,56				
13	93,2	-11,4	97,5	7,159	43,65	67,84	0	-24,19	30,6	25	0	0	0	0	30,57	25	0	0	68	0	45,5	3,6	0	0	11	0	15	0	0	3,6	26	0,1	0,47	2,68	5,75	67,84	56,63	0,00	142,96				
14	89,34	-3,57	90,2	2,674	45,15	69,07	0	-23,92	30,4	25	0	0	0	0	30,35	25	0	0	67,7	0	45,7	3,6	0	0	6,4	0	15,1	0	0	3,6	21,5	0,1	0,47	2,73	5,77	69,07	64,16	0,00	135,95				
15	92,1	14,1	98	-20,05	50,53	74,15	0	-23,62	30,5	25	0	0	0	0	30,45	25	0	0	0,46	0	44,4	3,8	0	0	0	0	0	0	3,8	0	0	0,1	0,47	2,93	4,53	74,15	14,57	0,00	142,48				
16	87,37	-7,18	105	-10,94	52,07	75,45	0	-23,38	30,1	25	0	0	0	0	30,06	25	0	0	78,8	0	44,6	3,6	0	0	1,9	0	5,34	0	0	3,6	7,24	0,1	0,47	2,98	6,39	75,45	71,58	0,00	150,12				
17	88,39	-6,76	96,5	-1,329	52,6	76,44	0	-23,84	30,7	25	0	0	0	0	30,66	25	0	0	72,2	0	51,3	3,7	0	0	4,8	0	12,3	0	0	3,7	17,1	0,1	0,47	3,02	6,14	76,44	65,44	0,00	147,78				
18	121	-8,05	123	5,592	66,32	89,40	0	-23,08	30,4	25	0	0	0	0	30,41	25	0	0	71,7	0	55,6	3,7	0	0	5,3	0	16,1	0	1,74	3,7	23,1	0,1	0,47	3,53	6,99	89,40	63,69	0,00	179,06				
19	88,81	-1,19	85,4	4,65	69,02	91,85	0	-22,83	30,5	25	0	0	0	0	30,46	25	0	0	83,8	0	55,3	3,9	0	0	6,7	0	16,1	0	0	3,9	22,8	0,1	0,47	3,63	6,43	91,85	82,62	0,00	140,62				
20	96,22	-0,78	91,5	5,529	68,26	91,08	0	-22,82	30,4	25	0	0	0	0	30,42	25	0	0	84,5	0	55,6	3,9	0	0	6,5	0	14,2	0	2,74	3,9	23,4	0,1	0,47	3,60	6,65	91,08	83,74	0,00	147,09				
21	95,94	-4,43	94,6	5,74	62,47	85,79	0	-23,32	30,4	25	0	0	0	0	30,41	25	0	0	81,7	0	54,5	3,6	0	0	6,3	0	16	0	1,43	3,6	23,8	0,1	0,47	3,39	6,52	85,79	77,25	0,00	149,11				
22	77,56	-10,8	84,3	3,971	60,31	83,81	0	-23,50	30,4	25	0	0	0	0	30,41	25	0	0	85,3	0	54,3	3,5	0	0	6	0	15,8	0	0,61	3,5	22,4	0,1	0,47	3,31	6,14	83,81	74,54	0,00	138,65				
23	64,31	-15,6	77,9	2,021	52,56	76,43	0	-23,87	30,6	25	0	0	0	0	30,59	25	0	0	83,2	0	53,9	3,6	0	0	8,8	0	9,67	0	2,35	3,6	20,8	0,1	0,47	3,02	5,74	76,43	67,56	0,00	131,76				
24	85,23	-7,64	90,5	2,398	49,26	73,11	0	-23,85	30,4	25	0	0	0	0	30,44	25	0	0	64,7	0	54,8	3,6	0	0	8,5	0	10,3	0	2,35	3,6	21,1	0,1	0,47	2,89	5,83	73,11	57,06	0,00	145,29				
MAXI	121	14	123	13	69	92	0	-20	31	33	0	0	0	0	31	33	0	0	85	0	56	4	0	0	11	0	16	0	4	36	0	0	4	7	92	84	0	179					
MOY.	92	-2	90	5	49	72	0	-23	30	27	0	0	0	0	30	27	0	0	67	0	52	4	0	0	8	0	14	0	4	25	0	0	3	6	72	84	0	142					

IMPORTATIONS D'ENERGIE	
TCN	VRA
PREV. 5928	PREV. 3192 MWh
REAL. 1134 MWh	REAL. 2224 MWh

PRODUCTIONS D'ENERGIE									
Production Contour Global /CEET		Production SBEE		Production TAG-CMG		Production TAG-LPO		Production NAN	
Energie = 1288 MWh		Energie = 1597,70 MWh		Energie = 0,00 MWh		Energie = 0 MWh		Energie = 1366 MWh	
Pmax = 57,94 MW à 2:03		Pmax = 82,9 MW à 0:00		Pmax = 0,00 MW à		Pmax = 0 MW à		Pmax = 59,40 MW à 4:00	

BILAN DU RESEAU		POINTE MAXI (MW)	
CEB : Pointe instantanée	370 à 18:00		
CEET : OFFRE. heure de pointe	56		
SBEE : OFFRE. heure de pointe	60(PARAS)+71,74		
TOGO : Puissance maxi journ.	202 à 18:00		
BENIN : Puissance maxi journ.	179 à 20:00		

EQUIPES DE QUART :
00H-06H: ATCHADE et DOSSA
06H-18H: TAGBA et FOFANA
18H-00H: BOKO et BAH

