

RELEVES HORAIRES DES IMPORTATIONS, DES PRODUCTIONS ET DES CHARGES DES CLIENTS DE LA CEB

Les valeurs inscrites dans ce tableau ne sont pas des moyennes horaires mais des valeurs instantanées

HEURES	IMPORTATIONS ET PRODUCTIONS (MW)																CEB (MW)										CLIENTS / SBEE (MW)		CLIENTS / CEET (MW)		OBERVATIONS								
	IMPORTATIONS								PRODUCTIONS CEB								PRODUCT CLIENTS			CHARGES DES INDUSTRIELLES							TOTAL AUXILIAIRE MW	PERTES RESEAU (MW)	CONSO PAR SOURCE :			CONSO PAR SOURCE :							
	VRA/CIE (LAF+DAV+CIN)				TCN (SAK)				NAN COUPLE A:		TAG-LPO COUPLE A:		TAG-CMG COUPLE A:		TOT. PROD CEB SUR:		WACEM		SBEE	CEET	LAFARGE		WACEM	SCAN	SNPT	TOTAL INDUSTRIEL			CONSO PAR SOURCE :			CONSO PAR SOURCE :							
	VRA TOTAL	PART-SBEE VRA	PART-CEET VRA	PART-CIB VRA	TCN TOTAL	PART-SBEE TCN	PART-CEET TCN	PART-CIB TCN	PRO-NAN /TCN	PRO-NAN /VRA	PRO-LPO /TCN	PRO-LPO /VRA	PRO-MAG /TCN	PRO-MAG /VRA	PRO-CEB /TCN	PRO-CEB /VRA	PRO-WAC /TCN	PRO-WAC /VRA	PRO-SBEE /TCN	PRO-SBEE /VRA	PRO-CEET /TCN	PRO-CEET /VRA	CONS-LAF /TCN	CONS-LAF /VRA	CONS-WAC /TCN	CONS-WAC /VRA	CONS-SCAN /TCN	CONS-SCAN /VRA	CONS-SNPT /TCN	CONS-SNPT /VRA		CONS-IND /TCN	CONS-IND /VRA	AUX-CEB /TCN	AUX-CEB /VRA	PERTE-CEB /TCN	PERTE-CEB /VRA	CONS-SBEE /TCN	CONS-SBEE /VRA
1	122,1	36,27	73,85	12,02	100	49,61	41,96	8,44	0,00	15,69	0	0	0	0,00	15,69	0	0	87	0	0	56,22	0,9	0	0	10	0	1,31	0	11,52	0,9	22,83	0,48	0,09	7,06	4,79	136,61	36,27	41,96	130,07
2	130,6	33,68	71,43	25,43	93,13	43,52	41,47	8,14	0,00	1,85	0	0	0	0,00	1,85	0	0	86	0	0	55,82	0,9	0	0	9,9	0	1,31	0	11,35	0,9	22,56	0,48	0,09	6,76	4,63	129,52	33,68	41,47	127,25
3	126,7	36,3	67,94	22,41	91,78	44,91	38,79	8,09	0,00	1,85	0	0	0	0,00	1,85	0	0	86	0	0	55,94	0,9	0	0	9,9	0	1,31	0	8,35	0,9	19,56	0,48	0,09	6,71	4,61	130,91	36,30	38,79	123,88
4	122,2	35,55	65,8	21,83	93,04	41,68	41,07	10,29	0,00	1,85	0	0	0	0,00	1,85	0	0	82	0	0	56,55	3,3	0	0	9,8	0	1,31	0	7,93	3,3	19,04	0,48	0,09	6,51	4,55	123,68	35,55	41,07	122,35
5	122,4	35,91	65,71	20,75	90,28	39,24	40,68	10,36	0,00	1,85	0	0	0	0,00	1,85	0	0	84	0	0	56,22	3,4	0	0	9,8	0	1,31	0	6,86	3,4	17,97	0,48	0,09	6,48	4,54	123,24	35,91	40,68	121,93
6	103,4	31,75	49,4	22,24	72,57	28,46	33,78	10,34	0,00	1,85	0	0	0	0,00	1,85	0	0	91	0	0	56,44	3,8	0	0	8,8	0	1,31	0	9,93	3,8	20,04	0,48	0,09	6,06	3,96	119,46	31,75	33,78	105,84
7	90,85	34,13	38,94	17,78	59,29	18,99	30,89	9,34	0,00	1,85	0	0	0	0,00	1,85	0	0	92,44	0	0	67,3	3,3	0	0	8,3	0	1,31	0	5,89	3,3	15,5	0,48	0,09	5,62	4,04	111,43	34,13	30,89	106,24
8	81,57	28,7	31,3	21,56	66,18	26,50	29,94	9,74	0,00	1,85	0	0	0	0,00	1,85	0	0	91,84	0	0	69,95	3,4	0	0	10	0	1,31	0	8,27	3,4	19,58	0,48	0,09	5,86	3,74	118,34	28,70	29,94	101,25
9	94,11	31,89	35,57	26,65	71,11	29,99	30,52	10,60	0,00	1,95	0	0	0	0,00	1,95	0	0	91,88	0	0	71,63	4,1	0	0	15,1	0	1,31	0	8,09	4,1	24,5	0,48	0,09	6,02	4,01	121,87	31,89	30,52	107,20
10	93,75	37,37	31,13	25,25	79,75	37,63	31,39	10,73	0,00	1,95	0	0	0	0,00	1,95	0	0	91,72	0	0	68,54	3,9	0	0	15,3	0	1,31	0	6,55	3,9	23,16	0,48	0,09	6,35	3,95	129,35	37,37	31,39	99,67
11	94,08	38,24	33,94	21,90	63,84	19,23	34,4	10,22	0,00	1,95	0	0	0	0,00	1,95	0	0	91,5	0	0	70,78	4	0	0	14,2	0	1,31	0	4,13	4	19,64	0,48	0,09	5,74	4,12	110,73	38,24	34,40	104,72
12	102,3	35,75	35,65	30,93	63,2	19,09	33,92	10,19	0,00	1,95	0	0	0	0,00	1,95	0	0	91,45	0	0	70,34	4	0	0	14,4	0	1,31	0	13	4	28,71	0,48	0,09	5,71	4,08	110,54	35,75	33,92	105,99
13	101,2	38,92	38,42	23,83	78,49	34,67	33,07	10,75	0,00	1,95	0	0	0	0,00	1,95	0	0	98,5	0	0	69,96	3,7	0	0	13,6	0	1,32	0	6,53	3,7	21,45	0,48	0,09	6,57	4,24	133,17	38,92	33,07	108,38
14	100,7	36,66	38,02	26,06	96,64	52,40	32,65	11,59	0,00	1,95	0	0	0	0,00	1,95	0	0	105,1	0	0	69,47	3,6	0	0	14	0	1,32	0	8,45	3,6	23,77	0,43	0,14	7,56	4,10	157,47	36,66	32,65	107,49
15	69,29	1,758	37,86	29,67	98,75	53,71	33,46	11,57	0,00	1,95	0	0	0	0,00	1,95	0	0	105	0	0	69,57	3,5	0	0	14,3	0	1,32	0	12,77	3,5	28,39	0,43	0,14	7,64	3,09	158,71	1,76	33,46	107,43
16	69,04	2,564	38,97	27,51	96,59	52,79	32,25	11,55	0,00	1,7	0	0	0	0,00	1,7	0	0	104	0	0	69,95	3,6	0	0	13,6	0	1,32	0	10,99	3,6	25,91	0,43	0,14	7,52	3,16	156,79	2,56	32,25	108,92
17	68,67	6,236	36,64	25,80	90,76	47,70	32,01	11,05	0,00	1,7	0	0	0	0,00	1,7	0	0	106,7	0	0	70,97	3,2	0	0	12,6	0	1,32	0	10,21	3,2	24,13	0,43	0,14	7,42	3,23	154,43	6,24	32,01	107,61
18	69,19	7,1	36,35	25,74	94,94	54,14	29,54	11,26	0,00	1,7	0	0	0	0,00	1,7	0	0	103,2	0	0	71,41	3,4	0	0	13	0	1,32	0	9,72	3,4	24,04	0,43	0,14	7,43	3,26	157,34	7,10	29,54	107,76
19	75,05	9,393	56,27	10,00	129	76,52	39,87	12,65	0,00	15,67	0	0	0	0,00	15,67	0	0	103,1	0	0	71,38	3,5	0	0	13,2	0	1,32	0	7,11	3,5	21,63	0,43	0,14	8,72	3,90	179,57	9,39	39,87	127,65
20	81,58	9,199	62,13	10,25	138,6	84,84	40,9	12,83	0,00	15,65	0	0	0	0,00	15,65	0	0	103,4	0	0	71,18	3,3	0	0	13,6	0	1,32	0	6,79	3,3	21,71	0,43	0,14	9,10	4,05	188,22	9,20	40,90	133,31
21	88,69	7,694	70,11	10,89	144,9	89,78	42,05	13,11	0,00	15,54	0	0	0	0,00	15,54	0	0	104,3	0	0	71,16	3,3	0	0	14,5	0	1,32	0	6,23	3,3	22,05	0,43	0,14	9,38	4,24	194,10	7,69	42,05	141,27
22	90,7	4,692	71,08	14,93	142,8	87,20	42,51	13,11	0,00	15,54	0	0	0	0,00	15,54	0	0	103,9	0	0	71,37	3,4	0	0	14,7	0	1,32	0	10,12	3,4	26,14	0,43	0,14	9,28	4,19	191,12	4,69	42,51	142,45
23	87,24	8,597	65,97	12,68	138,7	82,41	39	17,25	0,00	15,54	0	0	0	0,00	15,54	0	0	105,6	0	0	71,55	3,8	0	0	13,9	0	1,32	0	8,7	3,8	23,92	0,43	0,14	9,02	4,16	188,05	8,60	39,00	137,52
24	90,25	13,38	59,85	17,02	128,9	74,66	36,98	17,21	0,00	1,95	0	0	0	0,00	1,95	0	0	106,8	0	0	71,27	8,1	0	0	13,4	0	1,32	0	0	8,1	14,72	0,43	0,14	8,68	4,11	181,48	13,38	36,98	131,12
MAXI	131	39	74	31	145	90	43	17	0	16	0	0	0	0	16	0	0	107	0	0	72	8	0	0	15	0	1	0	13	8	29	0	0	7	36	194	39	43	142
MOY.	96	24	51	21	98	50	36	11	0	6	0	0	0	0	6	0	0	97	0	0	67	4	0	0	13	0	1	0	8	4	22	0	0	7	5	147	24	36	118

IMPORTATIONS D'ENERGIE			
TCN		VRA	
PREV.	3762 MWh	PREV.	7638 MWh
REAL.	2226 MWh	REAL.	2211 MWh

PRODUCTIONS D'ENERGIE									
Production Contour Global /CEET		Production SBEE		Production TAG-CMG		Production TAG-LPO		Production NAN	
Energie =	1630 MWh	Energie =	2305 MW	Energie =	0 MWh	Energie =	0 MWh	Energie =	145 MWh
Pmax =	74 MW à 23:13	Pmax =	107 MW à 17:00	Pmax =	0 MW à	Pmax =	0 MW à	Pmax =	16 MW à 1:00

BILAN DU RESEAU		POINTE MAXI (MW)	
CEB : Pointe instantanée	425	à	21:00
CEET : OFFRE. heure de pointe	CGCL + 71,16		
SBEE : OFFRE. heure de pointe	PARAS + 104,32		
TOGO : Puissance maxi journ.	217	à	22:00
BENIN : Puissance maxi journ.	213	à	21:00

EQUIPES DE QUART :

00H-06H:	TAGBA et FOFANA
06H-18H:	BOKO et TETE
18H-00H:	TETE et BOKO

