

RELEVES HORAIRES DES IMPORTATIONS, DES PRODUCTIONS ET DES CHARGES DES CLIENTS DE LA CEB

Les valeurs inscrites dans ce tableau ne sont pas des moyennes horaires mais des valeurs instantanées

HEURES	IMPORTATIONS ET PRODUCTIONS (MW)																CEB (MW)										CLIENTS / SBEE (MW)				CLIENTS / CEET (MW)		OBERVATIONS								
	IMPORTATIONS								PRODUCTIONS CEB								PRODUCT CLIENTS				CHARGES DES INDUSTRIELLES						TOTAL AUXILIAIRE MW		PERTES RESEAU (MW)		CONSO PAR SOURCE :			CONSO PAR SOURCE :							
	VRAICIE (LAF+DAV+CIN)				TCN (SAK)				NAN COUPLE A:		TAG-LPO COUPLE A:		TAG-CMG COUPLE A:		TOT. PROD CEB SUR:		WACEM		SBEE		CEET		LAFARGE		WACEM		SCAN		SNPT		TOTAL INDUSTRIEL			CONSO PAR SOURCE :		CONSO PAR SOURCE :					
	VRA TOTAL	PART-SBEE /VRA	PART-CEET /VRA	PART-CEB /VRA	TCN TOTAL	PART-SBEE /TCN	PART-CEET /TCN	PART-CEB /TCN	PRO-NAN /TCN	PRO-NAN /VRA	PRO-LPO /TCN	PRO-LPO /VRA	PRO-MAG /TCN	PRO-MAG /VRA	PRO-CEB /TCN	PRO-CEB /VRA	PRO-WAC /TCN	PRO-WAC /VRA	PRO-SBEE /TCN	PRO-SBEE /VRA	PRO-CEET /TCN	PRO-CEET /VRA	PRO-CEB /TCN	PRO-CEB /VRA	CONS-LAF /TCN	CONS-LAF /VRA	CONS-WAC /TCN	CONS-WAC /VRA	CONS-SCAN /TCN	CONS-SCAN /VRA	CONS-SNPT /TCN	CONS-SNPT /VRA		CONS-IND /TCN	CONS-IND /VRA	AUX-CEB /TCN	AUX-CEB /VRA	PERTE-CEB /TCN	PERTE-CEB /VRA	CONSO-SBEE /TCN	CONSO-SBEE /VRA
1	43,32	3,87	9,92	29,53	102,8	29,30	56,6	16,85	0,00	2,05	0	0	0	0,00	2,05	0	0	111	0	0	88	8,6	0	0	4,5	0	15,8	0	8,23	8,6	28,6	0,48	0,09	7,77	2,93	140,12	3,87	56,60	97,91		
2	39,66	7,29	9,91	22,46	81,65	7,65	57,9	16,08	0,00	2,05	0	0	0	0,00	2,05	0	0	114	0	0	79,2	8,5	0	0	4,2	0	9,69	0	7,75	8,5	21,6	0,48	0,09	7,10	2,78	121,66	7,29	57,93	89,11		
3	46,16	4,05	15	27,12	100,4	30,64	53,7	16,05	0,00	2,05	0	0	0	0,00	2,05	0	0	92	0	0	67,7	8,6	0	0	3,8	0	14,4	0	8,43	8,6	26,6	0,48	0,09	6,97	2,50	122,62	4,05	53,75	82,70		
4	36,68	4,21	8,17	24,30	98,16	30,27	52,1	15,77	0,00	2,05	0	0	0	0,00	2,05	0	0	92	0	0	79,6	8,4	0	0	3,6	0	10,1	0	9,96	8,4	23,6	0,48	0,09	6,89	2,65	122,99	4,21	52,12	87,77		
5	32,67	3,08	13,8	15,84	101,1	33,56	51,6	15,94	0,00	2,05	0	0	0	0,00	2,05	0	0	93,5	0	0	74,2	8,4	0	0	3,6	0	8,32	0	3,26	8,4	35,2	0,48	0,09	7,06	2,62	127,08	3,08	51,64	87,97		
6	40,49	2,68	15,2	22,65	72,12	9,92	47	15,19	0,00	1,96	0	0	0	0,00	1,96	0	0	95,1	0	0	58,3	8,7	0	0	3,2	0	15,1	0	4,08	8,7	22,3	0,48	0,09	6,01	2,19	105,03	2,68	47,01	73,46		
7	41,21	3,51	14,5	23,23	75,69	17,22	43,4	15,10	0,00	1,96	0	0	0	0,00	1,96	0	0	94,2	0	0	58,6	8,5	0	0	0,1	0	14,9	0	7,86	8,5	22,9	0,48	0,09	6,12	2,20	111,41	3,51	43,37	73,01		
8	43,51	4,96	12	26,51	81	22,15	48,8	15,09	0,00	1,96	0	0	0	0,00	1,96	0	0	93,9	0	0	58,4	8,3	0	0	0,2	0	15,6	0	10,4	8,3	26,2	0,48	0,09	6,31	2,17	116,05	4,96	43,76	70,44		
9	60	7,14	30,3	22,60	77,6	13,19	48,9	15,47	0,00	1,96	0	0	0	0,00	1,96	0	0	105	0	0	43,6	8,4	0	0	0,1	0	13,9	0	8,18	8,4	22,1	0,48	0,09	6,59	2,33	117,79	7,14	48,95	73,81		
10	58,21	7,13	30,4	20,70	89,13	23,48	49,1	16,50	0,00	1,96	0	0	0	0,00	1,96	0	0	105	0	0	43,2	9	0	0	0,1	0	14,5	0	5,69	9	20,3	0,48	0,09	7,02	2,32	128,55	7,13	49,15	73,61		
11	49,86	6,28	21,8	21,77	86,55	20,13	50,6	15,84	0,00	1,96	0	0	0	0,00	1,96	0	0	103	0	0	56,8	8,5	0	0	0,2	0	14,7	0	6,31	8,5	21,2	0,48	0,09	6,86	2,44	122,58	6,28	50,58	78,61		
12	52,49	5,32	22,6	24,59	92,57	24,80	51,6	16,13	0,00	1,96	0	0	0	0,00	1,96	0	0	102	0	0	57,9	8,6	0	0	0,1	0	12,6	0	11,3	8,6	24	0,48	0,09	7,05	2,47	126,78	5,32	51,64	80,51		
13	54,38	4,29	25,4	24,72	93,69	27,11	49,8	15,77	0,00	1,96	0	0	0	0,00	1,96	0	0	105	0	0	58,7	8,1	0	0	0,2	0	15,5	0	8,34	8,1	24,1	0,48	0,09	7,19	2,54	132,25	4,29	49,81	84,04		
14	49,44	6,87	20,5	22,07	92,91	29,52	48,4	16,04	0,00	1,96	0	0	0	0,00	1,96	0	0	108	0	0	57,9	8,2	0	0	0,4	0	14,3	0	6,8	8,2	21,5	0,48	0,09	7,36	2,45	137,79	6,87	48,35	78,35		
15	49,79	7,42	20,7	21,64	87,69	20,45	50,9	16,31	0,00	1,96	0	0	0	0,00	1,96	0	0	122	0	0	57,9	8,2	0	0	0,3	0	14,2	0	6,56	8,2	21	0,48	0,09	7,63	2,48	142,08	7,42	50,93	78,62		
16	63,78	5,55	34,5	23,70	82,54	14,29	52,1	16,11	0,00	1,96	0	0	0	0,00	1,96	0	0	122	0	0	44,1	8,2	0	0	0,4	0	15,2	0	7,52	8,2	23,2	0,48	0,09	7,43	2,42	135,91	5,55	52,14	78,58		
17	47,15	5,77	17,4	23,95	72,37	6,55	49,7	16,09	0,00	1,95	0	0	0	0,00	1,95	0	0	124	0	0	59,8	8,5	0	0	1,1	0	15	0	7,29	8,5	23,4	0,48	0,09	7,11	2,39	130,20	5,77	49,73	77,18		
18	50,64	5,36	31,6	13,70	73,65	8,23	49,5	15,95	0,00	1,56	0	0	0	0,00	1,56	0	0	124	0	0	67,9	8,3	0	0	5,2	0	15,9	0	5,12	8,3	26,2	0,48	0,09	7,17	3,02	132,05	5,36	49,46	99,50		
19	61,08	5,61	42	13,48	128,1	58,61	54,5	15,01	0,00	1,58	0	0	0	0,00	1,58	0	0	121	0	0	69,2	5,3	0	0	5,4	0	15,9	0	4,55	5,3	25,8	0,48	0,09	9,23	3,36	179,12	5,61	54,49	111,13		
20	56,87	0,65	40,5	15,67	132,6	51,38	65,9	15,39	0,00	1,56	0	0	0	0,00	1,56	0	0	69	5,4	0	69	5,4	0	0	6,2	0	15,6	0	6,22	5,4	28	0,48	0,09	9,51	3,17	174,84	0,65	65,86	109,52		
21	59,06	2,84	40,3	15,94	133,3	52,16	63	18,16	0,00	1,57	0	0	0	0,00	1,57	0	0	120	0	0	71	8,4	0	0	6,2	0	15,9	0	6,13	8,4	28,2	0,48	0,09	9,28	3,29	171,52	2,84	62,98	111,27		
22	55,96	2,16	40	13,83	127,2	55,66	53,5	18,07	0,00	1,57	0	0	0	0,00	1,57	0	0	124	0	0	71,7	8,4	0	0	5,2	0	14,7	0	6,2	8,4	26,1	0,48	0,09	9,19	3,28	179,18	2,16	53,48	111,65		
23	52,1	0,46	37,3	14,35	114,5	37,64	59,2	17,60	0,00	1,57	0	0	0	0,00	1,57	0	0	124	0	0	71,3	8,4	0	0	5,4	0	15,9	0	5,49	8,4	26,8	0,48	0,09	8,72	3,14	161,35	0,46	59,22	108,55		
24	57,29	2,53	28,6	26,12	104,2	29,96	57,2	17,08	0,00	2,06	0	0	0	0,00	2,06	0	0	123	0	0	71,3	8,3	0	0	5,2	0	16,3	0	3,64	8,3	25,1	0,48	0,09	8,30	2,95	152,95	2,53	57,20	99,94		
MAXI	64	7	42	30	133	63	66	18	0	2	0	0	0	0	15	0	0	124	0	0	88	9	0	0	6	0	16	0	11	9	29	0	0	40	5	152	2	55	100		
MOY	50	5	25	21	97	28	93	16	0	5	0	0	0	0	8	0	0	110	0	0	64	8	0	0	3	0	14	0	7	8	24	0	0	8	4	137	4	93	88		

IMPORTATIONS D'ENERGIE		VRA	
PREV.	3762 MWh	PREV.	7638 MWh
REAL.	2361 MWh	REAL.	1183 MWh

PRODUCTIONS D'ENERGIE				
Production Contour Global /CEET	Production SBEE	Production TAG-CMG	Production WACEM	Production NAN
Energie = 1595 MWh	Energie = 2564 MW	Energie = 0 MWh	Energie = 0 MWh	Energie = 134 MWh
Pmax = 73 MW à 22:00	Pmax = 124 MW à 18:00	Pmax = 0 MW à	Pmax = 0 MW à	Pmax = 16 MW à 19:00

BILAN DU RESEAU		POINTE MAXI (MW)	
CEB : Pointe instantanée		399	à 21:00
CEET : OFFRE. heure de pointe		CGCL + 70,9	
SBEE : OFFRE. heure de pointe		PARAS + 119,76	
TOGO : Puissance maxi journ.		203	à 20:00
BENIN : Puissance maxi journ.		190	à 19:00

EQUIPES DE QUART :  
00H-06H: FOFANA et TAGBA  
06H-18H: TETE et ATCHADE  
18H-00H: ATCHADE et TETE

