

CEB/DT/DISPACHING
lundi 13 juillet 2020

RELEVES HORAIRES DES IMPORTATIONS, DES PRODUCTIONS ET DES CHARGES DES CLIENTS DE LA CEB

Les valeurs inscrites dans ce tableau ne sont pas des moyennes horaires mais des valeurs instantanées

HEURES	IMPORTATIONS ET PRODUCTIONS (MW)													CEB (MW)										CLIENTS / SBEE (MW)				CLIENTS / CEET (MW)		OBERVATIONS									
	IMPORTATIONS						PRODUCTIONS DE LA CEB							PRODUCTION DES CLIENTS			CHARGES DES INDUSTRIELS							TOTAL AUXILIAIRE MW		PERTES RESEAU (MW)		CONSO PAR SOURCE :			CONSO PAR SOURCE :								
	VRAICIE (LAF+DAV+CIN)			TCN (SAK)			NAN COUPLE A:		TAG-LPO COUPLE A:		TAG-CMG COUPLE A:			TOT. PROD CEB SUR:		WACEM		SBEE	CEET	LAFARGE		WACEM		SCAN	SNPT		TOTAL INDUSTRIEL				AUX-CEB / TCN	AUX-CEB / VRA	PERTE-CEB / TCN	PERTE-CEB / VRA	CONSO-SBEE / TCN	CONSO-SBEE / VRA	CONSO-CEET / TCN	CONSO-CEET / VRA	
	VRA TOTAL	PART-SBEE / VRA	PART-CEET / VRA	PART-CEB / VRA	TCN TOTAL	PART-SBEE / TCN	PART-CEET / TCN	PART-CEB / TCN	PRO-NAN / TCN	PRO-NAN / VRA	PRO-LPO / TCN	PRO-LPO / VRA	PRO-MAG / TCN	PRO-MAG / VRA	PRO-CEB / TCN	PRO-CEB / VRA	PRO-WAC / TCN	PRO-WAC / VRA	PRO-SBEE / TCN	PRO-SBEE / VRA	PRO-CEET / TCN	PRO-CEET / VRA	PRO-CEET / TCN	PRO-CEET / VRA	CONS-LAF / TCN	CONS-LAF / VRA	CONS-WAC / TCN	CONS-WAC / VRA	CONS-SCAN / TCN		CONS-SCAN / VRA	CONS-SNPT / TCN	CONS-SNPT / VRA	CONS-IND / TCN	CONS-IND / VRA	CONS-IND / TCN	CONS-IND / VRA		
1	66,03	5,62	19,8	40,65	54,44	8,57	47,6	15,33	17,09	0	0	0	0	0,00	0	0	0	102	0	0	58,1	8,6	0	0	14,1	0	16,6	0	7,42	8,6	38,2	0,48	0,09	6,25	2,40	110,51	5,62	47,63	77,86
2	65,32	3,91	19,7	41,66	53,61	8,56	46,7	15,37	16,99	0	0	0	0	0,00	0	0	0	104	0	0	58,1	8,6	0	0	15	0	16,7	0	7,53	8,6	39,2	0,48	0,09	6,29	2,35	112,42	3,91	46,67	77,83
3	63,64	3,48	16,2	43,99	54,97	12,60	43,1	15,18	15,92	0	0	0	0	0,00	0	0	0	101	0	0	58	8,5	0	0	15,3	0	16,8	0	9,6	8,5	41,7	0,48	0,09	6,20	2,23	113,84	3,48	43,10	74,15
4	60,88	5,63	13,4	41,87	47,3	8,39	41	15,02	17,10	0	0	0	0	0,00	0	0	0	104	0	0	58,3	8,5	0	0	14,2	0	16,6	0	8,74	8,5	39,6	0,48	0,09	6,04	2,23	111,91	5,63	40,99	71,67
5	60,4	5,21	14,8	40,42	53,96	15,62	40,5	15,03	17,20	0	0	0	0	0,00	0	0	0	102	0	0	58,3	8,5	0	0	15,3	0	15,7	0	7,11	8,3	38,1	0,48	0,09	6,25	2,25	117,52	5,21	40,52	72,87
6	60,08	4,52	14,9	40,62	44,31	6,52	39,9	14,77	16,91	0	0	0	0	0,00	0	0	0	100	0	0	58,4	8,5	0	0	15	0	16,1	0	7,2	8,5	38,3	0,48	0,09	5,79	2,24	106,50	4,52	39,93	73,32
7	59,75	5,27	14,6	39,86	49,99	11,41	39,9	15,63	16,99	0	0	0	0	0,00	0	0	0	99,2	0	0	58,1	9,2	0	0	14,1	0	16,2	0	7,2	9,2	37,5	0,48	0,09	5,95	2,25	110,65	5,27	39,93	72,72
8	61,93	17,2	28,2	16,44	131	73,60	40,8	16,62	0,00	17,1	0	0	0	0,00	17,1	0	0	68,8	0	0	57,9	8,9	0	0	15,8	0	9,65	0	5,06	8,9	30,5	0,48	0,09	7,24	2,98	142,44	17,25	40,77	86,11
9	49,36	6,73	28,1	14,58	141,8	82,96	41,4	17,40	0,00	16,7	0	0	0	0,00	16,7	0	0	68,5	0	0	69,4	9,3	0	0	15,2	0	8,71	0	4,24	9,3	28,2	0,48	0,09	7,62	3,00	151,41	6,73	41,45	97,42
10	48,7	5,87	28,5	14,35	145,9	80,18	48	17,65	0,00	16,7	0	0	0	0,00	16,7	0	0	70,9	0	0	69,2	9,3	0	0	16,1	0	7,37	0	4,47	9,3	27,9	0,48	0,09	7,87	2,98	151,08	5,87	48,03	97,71
11	47,21	3,04	27,9	16,30	142,4	76,58	49,1	16,75	0,00	16,7	0	0	0	0,00	16,7	0	0	68,5	0	0	70,4	8,6	0	0	15,2	0	8,17	0	6,58	8,6	30	0,48	0,09	7,67	2,92	145,09	3,04	49,08	98,28
12	57,55	3,48	38	16,11	142,1	74,99	50,5	16,54	0,00	16,7	0	0	0	0,00	16,7	0	0	68,3	0	0	62,1	8,4	0	0	15,3	0	9,08	0	5,32	8,4	29,7	0,48	0,09	7,66	2,98	143,30	3,48	50,52	100,07
13	50,47	5,8	27,4	17,25	132,9	67,05	49,6	16,30	0,00	16,8	0	0	0	0,00	16,8	0	0	71,2	0	0	68	8,4	0	0	15,6	0	9,08	0	6,37	8,4	31,1	0,48	0,09	7,42	2,91	138,21	5,80	49,56	95,43
14	44,47	6,8	21,5	16,13	132,2	65,82	49,7	16,66	0,00	17	0	0	0	0,00	17	0	0	71,2	0	0	69,5	8,8	0	0	15,8	0	8,83	0	5,57	8,8	30,2	0,43	0,14	7,43	2,77	136,98	6,80	49,75	91,06
15	62,72	3,79	38,8	20,09	150,8	82,26	50,8	17,73	0,00	16,9	0	0	0	0,00	16,9	0	0	70,6	0	0	70,6	9,2	0	0	15,9	0	8,46	0	9,65	9,2	34	0,43	0,14	8,10	2,83	152,83	3,79	50,81	96,29
16	64,99	9,4	37,3	18,31	155,6	85,31	52,5	17,77	0,00	17	0	0	0	0,00	17	0	0	72,1	0	0	57,2	9	0	0	15,5	0	9,29	0	7,43	9	32,2	0,43	0,14	8,34	2,94	157,38	9,40	52,54	94,51
17	65,1	11,2	37,3	16,64	145,1	75,79	52	17,37	0,00	16,6	0	0	0	0,00	16,6	0	0	71,8	0	0	57,1	9	0	0	12,6	0	9,29	0	8,23	9	30,1	0,43	0,14	7,94	2,99	147,62	11,18	51,96	94,42
18	48,89	7,05	24,8	17,04	133	65,54	51	16,43	0,00	16,6	0	0	0	0,00	16,6	0	0	69,4	0	0	68,7	8,6	0	0	13,8	0	8,37	0	8,52	8,6	30,7	0,43	0,14	7,40	2,84	134,90	7,05	50,99	93,46
19	61,75	6,95	35,8	18,98	176,1	98,46	59,4	18,31	0,00	16,6	0	0	0	0,00	16,6	0	0	70,6	0	0	70,1	8,8	0	0	14,6	0	8,37	0	9,22	8,8	32,2	0,43	0,14	9,08	3,20	169,05	6,95	59,38	105,87
20	65,43	11,4	37,1	16,92	155,9	71,54	65,5	18,86	0,00	16,7	0	0	0	0,00	16,7	0	0	97,8	0	0	69,6	9,1	0	0	14,6	0	7,38	0	8,12	9,1	30,1	0,43	0,14	9,33	3,35	169,36	11,43	65,49	106,67
21	64,58	11	37	16,52	123,4	40,47	65	17,96	0,00	16,5	0	0	0	0,00	16,5	0	0	119	0	0	70	8,6	0	0	14,5	0	7	0	8,06	8,6	29,6	0,43	0,14	8,93	3,35	159,76	11,04	65,00	107,03
22	60,3	9,1	32,5	18,74	104	25,47	61	17,54	0,00	16,8	0	0	0	0,00	16,8	0	0	123	0	0	70,4	8,8	0	0	15,6	0	6,84	0	9,77	8,8	32,2	0,43	0,14	8,31	3,17	148,11	9,10	60,95	102,81
23	47,59	6,06	21,9	19,60	84,78	11,90	56,1	16,74	0,00	16,5	0	0	0	0,00	16,5	0	0	123	0	0	70,8	8,7	0	0	15	0	6,84	0	11,3	8,7	33,2	0,43	0,14	7,61	2,79	135,14	6,06	56,14	92,71
24	38,95	7,18	17,1	14,64	71,93	1,88	53,8	16,23	0,00	16,7	0	0	0	0,00	16,7	0	0	120	0	0	70,5	8,8	0	0	15,7	0	6,99	0	5,78	8,8	28,5	0,43	0,14	7,00	2,68	121,99	7,18	53,83	87,66
MAXI	66	17	39	44	176	98	65	19	17	17	0	0	0	0	17	0	0	123	0	0	71	9	0	0	16	0	17	0	11	9	42	0	0	9	3	169	17	65	107
MOY	58	7	27	24	111	49	50	17	5	12	0	0	0	0	12	0	0	90	0	0	64	9	0	0	15	0	11	0	8	9	33	0	0	7	3	138	7	50	91

IMPORTATIONS D'ENERGIE	
TCN	VRA
PREV. 3762 MWh	PREV. 7638 MWh
REAL. 2594 MWh	REAL. 1402 MWh

PRODUCTIONS D'ENERGIE				
Production Contour Global /CEET	Production SBEE	Production TAG-CMG	Production NAN	
Energie = 1581 MWh	Energie = 2094 MW	Energie = 0 MWh	Energie = 0 MWh	Energie = 406 MWh
Pmax = 72 MW à 9:42	Pmax = 123 MW à 23:00	Pmax = 0 MW à	Pmax = 0 MW à	Pmax = 17 MW à 8:00

BILAN DU RESEAU		POINTE MAXI (MW)
CEB : Pointe instantanée	405	à 20:00
CEET : OFFRE. heure de pointe	CGCL +69,59	
SBEE : OFFRE. heure de pointe	PARAS +97,82	
TOGO : Puissance maxi journ.	202	à 20:00
BENIN : Puissance maxi journ.	190	à 20:00

EQUIPES DE QUART :
00H-06H : ATCHADE et AMEGBO
06H-18H : FOFANA et MONTCHO
18H-00H : MONTCHO et FOFANA

