

RELEVES HORAIRES DES IMPORTATIONS, DES PRODUCTIONS ET DES CHARGES DES CLIENTS DE LA CEB

Les valeurs inscrites dans ce tableau ne sont pas des moyennes horaires mais des valeurs instantanées

HEURES	IMPORTATIONS ET PRODUCTIONS (MW)																		CEB (MW)										CLIENTS / SBEE (MW)		CLIENTS / CEET (MW)		OBSERVATIONS											
	IMPORTATIONS									PRODUCTIONS DE LA CEB									PRODUCTION DES CLIENTS			CHARGES DES INDUSTRIELS							TOTAL AUXILIAIRE MW		PERTES RESEAU (MW)			CONSO PAR SOURCE		CONSO PAR SOURCE								
	VRACIE (LAF+OAV+CIN)			TCN (SAK)						NAN COUPLE A:			TAG-LPO COUPLE A:			TAG-CMG COUPLE A:			TOT. PROD CEB SUR:			WACEM		SBEE		CEET		LAFARGE		WACEM		SCAN			SNPT		TOTAL INDUSTRIEL			CONSO PAR SOURCE		CONSO PAR SOURCE		
	VRA TOTAL	PART-SBEE /VRA	PART-CEET /VRA	PART-CEB /VRA	TCN TOTAL	PART-SBEE /TCN	PART-CEET /TCN	PART-CEB /TCN	PRO-NAN	PRO-NAN /VRA	PRO-LPO	PRO-LPO /VRA	PRO-MAG	PRO-MAG /VRA	PRO-CB	PRO-CB /VRA	PRO-WAC	PRO-WAC /VRA	PRO-SBEE	PRO-SBEE /VRA	PRO-CEET	PRO-CEET /VRA	CONS-LAF	CONS-LAF /VRA	CONS-WAC	CONS-WAC /VRA	CONS-SCAN /TCN	CONS-SCAN /VRA	CONS-SNPT /TCN	CONS-SNPT /VRA	CONS-IND	CONS-IND /VRA		AUX-CEB	AUX-CEB /VRA	PERTE-CEB /TCN	PERTE-CEB /VRA	CONS-SBEE /TCN	CONS-SBEE /VRA	CONS-CEET	CONS-CEET /VRA			
1	23,87	5,12	10,7	8,06	72,95	10,82	49,3	12,88	0,00	26,3	0	0	0	0	0,00	26,3	0	0	107	0	0	68	5,8	0	0	8,6	0	16,7	0	6,55	5,8	31,9	0,48	0,09	6,60	2,41	117,82	5,12	49,25	78,69				
2	35,17	5,25	22,3	7,62	66,64	4,94	48,9	12,77	0,00	26,1	0	0	0	0	0,00	26,1	0	0	105	0	0	56	6	0	0	8,8	0	15,9	0	6,55	6	31,3	0,48	0,09	6,29	2,41	110,14	5,25	48,94	78,33				
3	35,83	6,73	22,1	7,05	64,98	4,11	48,6	12,22	0,00	26,5	0	0	0	0	0,00	26,5	0	0	105	0	0	56,6	5,5	0	0	9	0	14,6	0	7,35	5,5	31	0,48	0,09	6,24	2,46	109,37	6,73	48,65	78,68				
4	30,16	5,43	22,3	2,44	60,07	2,33	45,5	12,19	0,00	26,4	0	0	0	0	0,00	26,4	0	0	107	0	0	55,9	5,6	0	0	8,7	0	11,3	0	6,33	5,6	26,3	0,48	0,09	6,11	2,41	108,98	5,43	45,55	78,21				
5	27,43	6,23	21,6	-0,38	65,42	8,55	44,2	12,69	0,00	26,5	0	0	0	0	0,00	26,5	0	0	107	0	0	56,4	5,9	0	0	9	0	8,63	0	5,93	5,9	23,6	0,48	0,09	6,31	2,42	115,62	6,23	44,17	77,96				
6	21,07	6,85	16	-1,82	56,2	3,73	39,7	12,82	0,00	26,4	0	0	0	0	0,00	26,4	0	0	107	0	0	57,3	6,4	0	0	8,3	0	8,93	0	4,91	6,4	22,1	0,48	0,09	5,94	2,31	110,60	6,85	39,66	73,31				
7	24,44	7,73	19,2	-2,49	63,97	11,00	40	12,93	0,00	26,2	0	0	0	0	0,00	26,2	0	0	105	0	0	58,2	6,3	0	0	8,2	0	7,28	0	5,7	6,3	21,2	0,48	0,09	6,15	2,45	115,51	7,73	40,04	77,38				
8	39,4	7,33	34,4	-2,36	81,95	26,34	41,7	13,89	0,00	26,4	0	0	0	0	0,00	26,4	0	0	104	0	0	59,1	6,6	0	0	8,2	0	7,15	0	5,7	6,6	21,1	0,48	0,09	6,81	2,90	130,49	7,33	41,72	93,54				
9	34,11	6,38	34,2	-6,45	88,39	30,16	44,2	14,01	0,00	26,5	0	0	0	0	0,00	26,5	0	0	109	0	0	68,2	6,3	0	0	8,4	0	3,5	0	4,89	6,3	16,8	0,48	0,09	7,23	3,13	148,80	6,38	44,23	102,34				
10	37,21	6,34	35,5	-4,64	95,42	33,19	48	14,28	0,00	26,7	0	0	0	0	0,00	26,7	0	0	106	0	0	69,3	6,4	0	0	8,6	0	3,5	0	6,69	6,4	18,8	0,48	0,09	7,40	3,20	139,31	6,34	47,95	104,77				
11	25,28	6,59	23,2	-4,48	93,65	30,53	48,9	14,21	0,00	26,4	0	0	0	0	0,00	26,4	0	0	106	0	0	69,6	6,4	0	0	8,4	0	3,83	0	6,74	6,4	19	0,48	0,09	7,33	2,86	136,53	6,59	48,91	92,76				
12	33,06	4,18	34,1	-5,18	85,02	23,24	47,9	13,93	0,00	26,7	0	0	0	0	0,00	26,7	0	0	107	0	0	69	6,4	0	0	8,7	0	4,84	0	4,8	6,4	18,3	0,48	0,09	7,05	3,09	130,58	4,18	47,85	103,05				
13	33,8	6,54	33,2	-5,89	88,13	29,32	44,7	14,09	0,00	26,4	0	0	0	0	0,00	26,4	0	0	106	0	0	68,4	6,5	0	0	8,7	0	4,16	0	4,49	6,5	17,4	0,48	0,09	7,11	3,11	135,13	6,54	44,72	101,51				
14	56,31	9,29	54,7	-7,65	85,93	35,56	36,7	13,71	0,00	26,6	0	0	0	0	0,00	26,6	0	0	103	0	0	39,9	6,3	0	0	7,2	0	3,53	0	5,1	6,3	15,8	0,48	0,09	6,93	2,99	138,65	9,29	36,66	94,54				
15	72,53	5,39	73,5	-6,40	108,8	49,17	45,2	14,41	0,00	26,5	0	0	0	0	0,00	26,5	0	0	104	0	0	30,9	6,1	0	0	8,2	0	2,69	0	5,96	6,1	16,9	0,48	0,09	7,83	3,16	153,02	5,39	45,19	104,47				
16	91,11	7,41	89,6	-5,94	115,6	54,19	47,1	14,25	0,00	26,7	0	0	0	0	0,00	26,7	0	0	103	0	0	14,9	5,7	0	0	8,4	0	2,69	0	6,34	5,7	17,4	0,48	0,09	8,07	3,22	157,11	7,41	47,12	104,57				
17	84,61	7,75	83,2	-6,35	110,1	48,01	48,1	14,03	0,00	26,7	0	0	0	0	0,00	26,7	0	0	105	0	0	15,4	5,6	0	0	8,5	0	2,61	0	6,11	5,6	17,2	0,48	0,09	7,95	3,06	153,12	7,75	48,08	98,56				
18	81,81	7,14	80,4	-5,72	114,5	48,66	51,3	14,54	0,00	26,8	0	0	0	0	0,00	26,8	0	0	106	0	0	15,5	5,9	0	0	8,7	0	2,61	0	6,75	5,9	18,1	0,48	0,09	8,16	2,96	155,08	7,14	51,34	95,84				
19	86,84	9,76	84	-6,94	148,6	69,75	62,7	16,18	0,00	26,9	0	0	0	0	0,00	26,9	0	0	106	0	0	24,8	6,3	0	0	8,5	0	2,98	0	4,95	6,3	16,4	0,48	0,09	9,40	3,41	175,34	9,76	62,70	108,79				
20	94,8	8,71	91,1	-5,04	144,9	64,01	65,1	15,76	0,00	26,6	0	0	0	0	0,00	26,6	0	0	106	0	0	18,3	6	0	0	8,5	0	2,98	0	6,58	6	18,1	0,48	0,09	9,28	3,40	169,74	8,71	65,10	109,45				
21	75,34	9,27	72	-5,97	135	55,41	64,4	15,18	0,00	26,7	0	0	0	0	0,00	26,7	0	0	105	0	0	44,9	5,8	0	0	8,3	0	2,94	0	5,73	5,8	17	0,48	0,09	8,90	3,64	160,82	9,27	64,42	116,99				
22	53,64	9,16	48,8	-4,35	122,7	46,09	61,7	14,88	0,00	26,7	0	0	0	0	0,00	26,7	0	0	107	0	0	55,3	5,9	0	0	8,2	0	3,11	0	7,43	5,9	18,7	0,48	0,09	8,50	3,55	153,30	9,16	61,72	114,13				
23	29,56	6,62	25,5	-2,57	99,52	29,84	56	13,73	0,00	26,5	0	0	0	0	0,00	26,5	0	0	108	0	0	69,3	5,6	0	0	8,2	0	3,93	0	8,74	5,6	20,9	0,48	0,09	7,65	2,92	137,74	6,62	55,95	94,79				
24	25,77	6,79	19,1	-0,14	85,43	18,86	53,4	13,13	0,00	26,4	0	0	0	0	0,00	26,4	0	0	106	0	0	70,5	5,6	0	0	8,1	0	6,3	0	8,98	5,6	23,4	0,48	0,09	7,05	2,78	124,90	6,79	53,44	89,63				
MAXI	95	10	91	8	149	70	65	16	0	27	0	0	0	0	0	27	0	0	109	0	0	71	7	0	0	9	0	17	0	9	7	32	0	0	9	4	175	10	65	117				
MOY.	49	7	45	-3	95	32	50	14	0	27	0	0	0	0	0	27	0	0	106	0	0	51	6	0	0	8	0	6	0	6	21	0	0	7	3	137	7	50	95					

IMPORTATIONS D'ENERGIE	
TCN	VRA
PREV. 3762 MWh	PREV. 7638 MWh
REAL. 2361 MWh	REAL. 1148 MWh

PRODUCTIONS D'ENERGIE				
Production Contour Global /CEET	Production SBEE	Production TAG-CMG	Production TAG-LPO	Production NAN
Energie = 1260 MWh	Energie = 2419 MW	Energie = 0 MWh	Energie = 0 MWh	Energie = 648 MWh
Pmax = 80 MW à 21:34	Pmax = 109 MW à 9:00	Pmax = 0 MW à	Pmax = 0 MW à	Pmax = 27 MW à 19:00

BILAN DU RESEAU	
CEB : Pointe instantanée	393 à 19:00
CEET : OFFRE. heure de pointe	CGCL + 25
SBEE : OFFRE. heure de pointe	PARAS + 106
TOGO : Puissance maxi journ.	205 à 21:00
BENIN : Puissance maxi journ.	199 à 19:00

EQUIPES DE QUART:
00H-06H: TETE et DOSSA
06H-18H: FOFANA et ATCHADE
18H-00H: ATCHADE et FOFANA

